Согласовано:
Заместитель главы КГО
по развитие коммунальной
инфраструктуры и благоустройства
_____ С.А.Ренёв
"15" 07 2025 г.

Утверждаю:
Главный инженер
АО "Пермтрансжелезобетон"
_____ В.Ю.Хабаров
"_____ 2025 г.

Температурный график
теплоносителя в ситеме отопления на границе балансовой и эксплуатационной отвественности
АО "Пермтрансжелезобетон" на отопительный сезон 2025 - 2026 гг.

температура наружнего воздуха, С	температура теплоносителя	
	подача	обратка
8	41	36
7	43	37
6	44	38
5	46	39
4	47	40
3	48	41
2	50	41
1	51	42
0	52	43
-1	54	44
-2	55	45
-3	56	46
-4	58	47
-5	59	48
-6	60	48
-7	62	49
-8	63	50
-9	64	51
-10	65	52
-11	67	52
-12	68	53
-13	69	54
-14	70	55
-15	71	56
-16	73	56
-17	74	57
-18	75	58
-19	76	**59**
-20	78	**59**
-21	79	**60**
-22	80	**61**
-23	81	**62**
-24	82	**62**
-25	83	**63**
-26	**85**	64
-27	86	64
-28	87	65
-29	88	66
-30	89	67
-31	90	67
-32	92	68
-33	93	69
-34	94	69
-35	95	70

Примечание: 1. допускается отклонение температуры в подающем трубопроводе на ± 3 °С

главный энергетик В.И.Федоров